

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОСС RU.32426.04НИЦО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.NTC1.00101/21

Срок действия с 18.06.2021 по 17.06.2024

№ 0017006

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per.№ RU.NTC1.04НИЦО

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью НИЦ "Системы качества", 199034, г. Санкт-Петербург, линия 17-я В.О., д. 4-6 литера Е, пом.1Н офис т-210, Тел: 8(800) 550-99-52, E-mail: info@sert-sistema.ru

ПРОДУКЦИЯ

Газоанализаторы Оптимус. Уровень полноты безопасности (SIL 2 по IEC 61508).

Продукция изготовлена в соответствии с ПДАР.413311.103ТУ

Серийный выпуск

код ОК

034-2014

(КПЕС 2008)

26.51.53.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПДАР.413311.103ТУ, ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ Р МЭК 61511-3-2018

код ТН ВЭД

9027 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЖГАЗПРИБОР"

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188307, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, проспект Красноармейский, дом 50

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЖГАЗПРИБОР"

Место нахождения: 192019, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 24, литер А

Телефон: +78123095887 E-mail: info@pozhgazpribor.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 02.20Д1855.1202 от 20.05.2021, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "МЕХАНИК ТМ", аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.31910.04ПРМ0.ИЛ77.4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации.

Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Эксперт

Орлов
Подпись
Сизова
Подпись

Зам. руководителя Е.К. Орлов
инициалы, фамилия

Н.Ю. Сизова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации