



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ34.В.00137/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025609

Общество с ограниченной ответственностью «Пожгазприбор». Адрес: Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала д. 24А. ОГРН: 1117847087093. Телефон: +7 (812) 309-58-87. E-mail: info@pzhgazpribor.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Пожгазприбор». Адрес: Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала д. 24А. ОГРН: 1117847087093. Телефон: +7 (812) 309-58-87. E-mail: info@pzhgazpribor.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@prozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные тепловые адресные цифровые ТСЦ-ПГП ИП 101-1-Х, расшифровка обозначения извещателей – согласно Приложению № 0008952, выпускаемые по техническим условиям ПДАР.425212.001ТУ. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ---- - - - -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ст. 83, ст.103. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (с изменениями № 1 и 2) (пункты 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1 - 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.9.2, 4.5.1.2, 4.5.1.3, 4.5.1.5).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Э-2/05-2019 от 06.05.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Протокол испытаний № 18026435-19-СИЦ от 19.04.2019 г. испытательной лаборатории Ассоциации «Сертификационный Испытательный Центр», аттестат аккредитации № RA.RU.21ME95, внесен в реестр аккредитованных лиц 25.02.2016 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 036/ОС-19 от 18.02.2019 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ПДАР.425212.001ТУ, эксплуатационная документация

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.05.2019 по 28.05.2024



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the certifier and expert

В.Н. Сорокин

В.И. Заикин

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ34.В.00137/19

(обязательная сертификация)

№ 0008952

Извещатели пожарные тепловые адресные цифровые ТСЦ-ПГП ИП 101-1-X

Расшифровка обозначения извещателей

ТСЦ-ПГП – коммерческое название извещателя.

ИП 101-1-X - условное обозначение извещателя. Элементы условного обозначения:



- ИП – извещатель пожарный;
- 1 - контролируемый фактор пожара - тепловой;
- 01 - с использованием зависимости электрического сопротивления элементов от температуры;
- 1 - порядковый номер разработки;
- X - обозначение класса. Возможные значения X:
 - Р - если класс извещателя на предприятии-изготовителе не определен и устанавливается на объекте;
 - А2 или С - если класс извещателя установлен на предприятии-изготовителе.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

В.Н. Сорокин

инициалы, фамилия

В.И. Заикин

инициалы, фамилия